COMUNE DI NONANTOLA

PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA
ZONA PER ATTIVITA' AGROINDUSTRIALI D7 "LA FORNACE"
VIA DI MEZZO 116, LOCALITA' CASETTE.

FOGLIO N° 25 MAPPALI N° 10-11-14 -17 (parte) -346

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO TECNICO

ARTECH STUDIO ASSOCIATO
Via Morandi n° 54, 41015 Nonantola (Mo), tel. 059/546451 fax 059/547007

LA PROPRIETA' : GRENZI GIORGIO
c.f. GRN GRG 49B14F930A

IL TECNICO : ANDREA ZAGNI architetto
c.f. ZGN NDR 61R10 F2570

COLLABORATORE : PICCININI GIAN LUCA
c.f. PCC GLC 59L30 F257G

OGGETTO TAVOLA :	ELABORATO	SCALA
RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	TAV. 18	1:200
	EMISSIONE DEL	REV.

DISEGNO DI PROPRIETA' DEL PROGETTISTA
NE E' VIETATA PER LEGGE LA RIPRODUZIONE E
L' USO NON AUTORIZZATI.

LEGENDA

QUADRO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE COMPLETO DI SCARICATORE DI SOVRATENSIONI, ED INTERRUTTORE MTD 4x10A Idn 0,5A, LINEA IP ESISTENTE SEZIONE 6mmq, LA NUOVA LINEA IP VERRA' DERIVATA DALL'ESISTENTE A MEZZO DI CAVI FG16R16 CONFORMAZIONE 4x1x6mmq

TUBAZIONE IN PVC CORRUGATA CON PARETE INTERNA LISCIA 10125mm PER DISTRIBUZIONE PRINCIPALE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA. ALL'INTERNO NUOVE LINEE ELETTRICHE IP TIPO FG16R16 FORMAZIONE 4X1X6mm

POZZETTO ELETTRICO IN CALCESTRUZZO DIMENSIONI 400x400 mm CON COPERCHIO IN GHISA CARRABILE COME DA PARTICOLARI COSTRUTTIVI 1-2

APPARCCHIO IP ESISTENTE

PUNTO LUCE ESISTENTE COMPLETO DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE MARCA GDS E SOSTEGNO DA SPOSTARE

NUOVA POSIZIONE

NUOVO APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE MARCA GDS LIGHTING MODELLO SLCS, CL II-IP66 TECNOLOGIA LED 39,3W COMPLETO DI FUSIBILE E SCARICATORE, L90 B10>100.000h.
PALO METALLICO IN ACCIAIO ZINCATO TIPO CONICO DRITTO, H=8MT FUORI TERRA PER ILLUMINAZIONE STRADALE COMPLETO DI PORTELLA

NUOVO APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE MARCA GDS LIGHTING MODELLO SLCS CL II-IP66 TECNOLOGIA LED 32,1W COMPLETO DI FUSIBILE E SCARICATORE L90 B10>100.000h.
PALO METALLICO IN ACCIAIO ZINCATO TIPO CONICO DRITTO, H=8MT FUORI TERRA PER ILLUMINAZIONE STRADALE COMPLETO DI PORTELLA

LIMITE COMPARTO

AREA VERDE

AREA EXTRA COMPARTO

CABINA ELETTRICA IN PROGETTO

SAGOMA MASSIMA EDIFICABILE

EDIFICI ESISTENTI

LINEA ELETTRICA INTERR. ESIST.

LINEA ELETTRICA AEREA ESIST. (da dismettere/modificare)

LINEA ELETTRICA AEREA ESIST.

PALO DI ARRIVO

NOTA BENE:
- La distribuzione elettrica, le caratteristiche delle polifore interrate, la sezione dei cavi elettrici in ragione dell'ampliamento dell'impianto d'illuminazione pubblica esistente, dove realizzare il punto di connessione tra l'impianto esistente ed il nuovo impianto, nonchè le caratteristiche dei pozzetti elettrici, la marca e modello degli apparecchi illuminanti e le caratteristiche dei sostegni (pali) sono state concordate con l'ente gestore HERA LUCE che per il comune di Nonantola gestisce l'IP.
Ogni modifica, rispetto a quanto riportato nel presente progetto, dovrà essere concordata con la DL ed HERA LUCE.
- Prima dell'esecuzione delle opere, l'impresa aggiudicata dei lavori dovrà verificare che il materiale inserito a progetto risulti reperibile, qualora non lo fosse è a carico dell'impresa la ricerca col produttore del prodotto equivalente.

PARTICOLARE COSTRUTTIVO 1
Pianta pozzetto e plinto palo su rilevato e controterra — fuori scala



PARTICOLARE COSTRUTTIVO 2
Particolare alimentazione — fuori scala



ALIMENTAZIONE PALI DA LINEA ELETTRICA NUOVO QUADRO IP - STRADA E PARCHEGGI PUBBLICI

PALO N°	SIGLA LINEA DORSALE	LINEA ALIMENTAZIONE APPARECCHIO			FASE	ALTEZZA PALO	TIPO E POTENZA APPARECCHIO
		SEZIONE	TIPO	POSA			
1 4 7 10 13	ILLUMINAZ. PUBBLICA FG16-R16 4X1X4mm	2X2,5 mmq	FG16OR16 0,6/1KV	TUBAZIONE IN PVC CORRUGATO CON PARETE INTERNA LISCIA DIAMETRO ø40 mm PER CONNESSIONI ELETTRICHE DELL'APPARECCHIO ILLUMINANTE	R/N	8MT	GDS LIGHTING MOD. SLCS 3K_32.1W 4467lm_D-V20 32,1 W GDS LIGHTING MOD. SLCS 3K_39.3W 5491lm_E-L01 39,3 W
2 5 8 11 14	ILLUMINAZ. PUBBLICA FG16-R16 4X1X4mm	2X2,5 mmq	FG16OR16 0,6/1KV	TUBAZIONE IN PVC CORRUGATO CON PARETE INTERNA LISCIA DIAMETRO ø40 mm PER CONNESSIONI ELETTRICHE DELL'APPARECCHIO ILLUMINANTE	S/N	8MT	GDS LIGHTING MOD. SLCS 3K_32.1W 4467lm_D-V20 32,1 W GDS LIGHTING MOD. SLCS 3K_39.3W 5491lm_E-L01 39,3 W
3 6 9 12	ILLUMINAZ. PUBBLICA FG16-R16 4X1X4mm	2X2,5 mmq	FG16OR16 0,6/1KV	TUBAZIONE IN PVC CORRUGATO CON PARETE INTERNA LISCIA DIAMETRO ø40 mm PER CONNESSIONI ELETTRICHE DELL'APPARECCHIO ILLUMINANTE	T/N	8MT	GDS LIGHTING MOD. SLCS 3K_32.1W 4467lm_D-V20 32,1 W GDS LIGHTING MOD. SLCS 3K_39.3W 5491lm_E-L01 39,3 W